



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W KRASNYMSTAWIE**

22-300 Krasnystaw, ul. Sikorskiego 3A  
tel. 887436164

[psse.krasnystaw@sanepid.gov.pl](mailto:psse.krasnystaw@sanepid.gov.pl)  
<https://pssekrasnystaw.bip.gov.pl/>

Egzemplarz Nr ...

Krasnystaw, dnia **13. 09. 2024**

ONS-HK.903.46.5.2024



**Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki  
Komunalnej Sp. z o.o. w Ostrzycy  
Ostrzyca 144  
22-375 Izbica**

## Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z Raportem Nr WD/0515/24/N z dnia 03.09.2024 r. oraz Raportem zbiorczym Nr WD/0516-0517/24/N z dnia 05.09.2024 r. (data wpływu do tut. organu: 11.09.2024 r.) sporządzonymi przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie, ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm z badań próbek wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Bobliwo, gm. Izbica**

**– stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Woda do badania została pobrana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Bobliwo gm. Izbica w dniu 02.09.2024 r., z punktów poboru /punktów zgodności/:  
1. Hydrofornia, 2. Szkoła Podstawowa Tarnogóra Kolonia 72 – kran w pomieszczeniu socjalnym, 3. Sklep Spożywczy Ostrzyca 137 – kran w sklepie.

Badania próbek wody pobranej w punktach zgodności: Szkoła Podstawowa Tarnogóra Kolonia 72 – kran w pomieszczeniu socjalnym oraz Sklep Spożywczy Ostrzyca 137 – kran w sklepie zostały przeprowadzone w zakresie parametrów fizykochemicznych grupy A i mikrobiologicznych grupy B, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) - liczba *Escherichia coli*, liczba bakterii grupy coli, liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temperaturze 22°C, liczba enterokoków kałowych, barwa, mętność, smak, zapach, pH, przewodność elektryczna właściwa.

Natomiast badania próbki wody pobranej Hydroforni zostały przeprowadzone w zakresie parametru mętność w celu sprawdzenia efektywności działań naprawczych

przeprowadzonych przez zarządcę wodociągu. Działania naprawcze zostały wykonane po notowanym wzroście wartości parametrycznej mętności w badaniach próbki wody pobranej w dniu 24.06.2024 r.

Przedłożone wyniki badań jakości wody w całości spełniają wymagania określone w części A tabela 1 i części C tabela 1 i tabela 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Krasnymstawie  
mgr inż. Monika Brzysko

Otrzymują:

Egz. Nr 1 - Adresat  
Egz. Nr 2 – aa

Do wiadomości:

Egz. Nr 3 – Burmistrz Miasta i Gminy Izbica  
ul. Gminna 4, 22-375 Izbica  
/-ePUAP-/

Sporządził: M.M., Sekcja Higieny Komunalnej  
Sprawdził: J.S., Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego